



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС05.084

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-положение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЗАСК»
ОГРН: 1167746319718, ИНН: 7718745757, адрес: 107564, Российская Федерация, город Москва, улица Краснобогатырская, дом 42, строение 1, помещение/часть 18
телефон: +7 (499) 519-0410, email: info@prozask.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-положение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЗАСК»
ОГРН: 1167746319718, ИНН: 7718745757, адрес: 107564, Российская Федерация, город Москва, улица Краснобогатырская, дом 42, строение 1, помещение/часть 18
телефон: +7 (499) 519-0410, email: info@prozask.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «Максон»
125195, Российская Федерация, город Москва, улица Фестивальная, дом 41, корпус 1, этаж 1, помещение III, комната 14, email: maxon-sert@yandex.ru.
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС05

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Стальная колонна двутаврового сечения №40Ш1 СТО АСЧМ 20-93 с огнезащитным штукатурным составом «ИГНИС ЛАЙТ» ТУ 23.99.19-001-01595455-2020 со средней толщиной сухого слоя покрытия 32 мм, нанесенным по армирующей сетке Выпускаемая по ТУ 23.61.11-001-01595455-2017. Серийный выпуск.

код ОКПД 2
23.99.19

код ТН ВЭД

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которых (которых) производилась сертификация)

Предел огнестойкости стальной колонны двутаврового сечения №40Ш1 СТО АСЧМ 20-93 с огнезащитным штукатурным составом «ИГНИС ЛАЙТ» ТУ 23.99.19-001-01595455-2020 со средней толщиной сухого слоя покрытия 32 мм, нанесенным по армирующей сетке, испытанной под воздействием постоянной статической нагрузки 195,22 кН (19,9 тс) - R 180 по ГОСТ 30247.1-94

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Отчет ФГБУ ВНИИПО МЧС России «Об испытаниях стальной двутавровой колонны № 40Ш1 СТО АСЧМ 20-93 с огнезащитным штукатурным составом «ИГНИС ЛАЙТ» ТУ 23.99.19-001-01595455-2020 от 17.12.2021 г, аттестат аккредитации ТРПБ.RU.ИН02

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

17.01.2022

по

16.01.2025

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

В.Н. Симонов

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В.И. Рохнин



Сертификат не применяется при обязательной сертификации