



Проверка подлинности сертификата соответствия



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14.45682

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЗАСК»,
ИНН: 7718745757, ОГРН: 1167746319718, адрес: 107564, Российская Федерация, город Москва, улица Краснобогатyrская, дом 42, строение 1, 5 этаж, помещение 15, телефон: +7 (499) 519-04-10, электронная почта: info@prozask.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЗАСК»,
ИНН: 7718745757, ОГРН: 1167746319718, адрес: 107564, Российская Федерация, город Москва, улица Краснобогатyrская, дом 42, строение 1, 5 этаж, помещение 15, телефон: +7 (499) 519-04-10, электронная почта: info@prozask.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс»
ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, адрес: 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2, email: progress.reestr@yandex.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Покрытие на основе стального профилированного листа марки Н75-750-0,8 ГОСТ 24045-94 с кровельной системой «ТН-КРОВЛЯ Гарант» и однослойной подшивкой из огнезащитных плит «ГИПРОК-ИГНИС» ТУ 23.69.11-001-01595455-2023, закрепленных по дополнительному каркасу из профиля марки «ВП-ПЗК ПШ» ТУ 243311-002-05074049-2020. Выпускаемое по ТР-ГИ125-ПКР-2023-01 по монтажу огнезащитной плиты «ГИПРОК-ИГНИС» для повышения пределов огнестойкости покрытия” Торговая марка «ГИПРОК-ИГНИС». Серийный выпуск.

код ОКПД 2
23.69.11

код ТН ВЭД

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которых (которых) производилась сертификация)

Предел огнестойкости: REI 30 по ГОСТ 30247.0-94; ГОСТ 30247.1-94

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет ФГБУ ВНИИПО МЧС России № 146-3.2-С-2023 от 20.12.2023

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 11.01.2024 по 10.01.2027



Руководитель органа

Беляков
подпись

Л.А. Беляков

инициалы, фамилия

Эксперт

Смолин
подпись

Д.В. Смолин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации