



Проверка подлинности сертификата соответствия



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14.47932

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЗАСК»,
ИНН: 7718745757, ОГРН: 1167746319718, адрес: 107564, Российская Федерация,
город Москва, улица Краснобогатyrская, дом 42, строение 1, 5 этаж, помещение 15,
телефон: +7 (499) 519-04-10, электронная почта: info@prozask.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЗАСК»,
ИНН: 7718745757, ОГРН: 1167746319718, адрес: 107564, Российская Федерация,
город Москва, улица Краснобогатyrская, дом 42, строение 1, 5 этаж, помещение 15,
телефон: +7 (499) 519-04-10, электронная почта: info@prozask.ru

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс»
ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, адрес: 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2, email: progress.reestr@yandex.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Строительная ограждающая конструкция – перегородка на основе огнезащитных плит «ГИПРОК-ИГНИС» ТУ 23.69.11-001-01595455-2023 толщиной 12,5 мм, смонтированных на каркасе из легких стальных оцинкованных профилей «ГИПРОК-УЛЬТРА» (в том числе для применения как перегородка в огнестойких кабельных коробах).
Торговая марка «ПРОЗАСК- ГИПРОК-ИГНИС»
Серийный выпуск.

код ОКПД 2
23.20.12

код ТН ВЭД

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которых (которых) производилась сертификация)

Предел огнестойкости: EI 15 по ГОСТ 30247.0-94;
ГОСТ 30247.1-94

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № Н-2/02-2024 от 08.02.2024 г.,
выданный Испытательным Центром ООО «Научно-технический центр «ПОЖ-АУДИТ»

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям нормативных документов)

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ**

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 21.02.2024 по 20.02.2027



Руководитель органа

Л.А. Беляков
подпись

Л.А. Беляков
инициалы, фамилия

Эксперт

Д.В. Смолин
подпись

Д.В. Смолин
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации